


テクスチャー証明書

揖斐川工業株式会社 殿

貴社より依頼を受けた「グリーンストーン」の輝度の標準偏差（平均）は、次の通りであることを証明します。

輝度の標準偏差（平均） 37



製品名 : グリーンストーン
規格寸法 : 縦 200mm×横 500mm
製造日 : 2018年9月13日
撮影日時 : 2018年9月28日 午後1時57分
撮影時天候 : 晴れ
撮影時照度 : 77,300(lx)
撮影機材 : FUJIFILM FINEPIX F770EXR
備考 : 半割、即時脱型




平成 30 年 10 月 17 日

公益社団法人 全国土木コンクリートブロック協会

会長 本 野 夫 士



輝度の標準偏差 判定書

会社名	揖斐川工業株式会社	
製品名	グリーンストーン 半割、即時脱型	
解析結果 (1)		輝度の標準偏差 = 40
解析結果 (2)		輝度の標準偏差 = 34
解析結果 (3)		輝度の標準偏差 = 38
輝度の標準偏差 (平均)	37	